

藤戸北谷最終処分場維持管理情報

【月間埋立量】

2019年3月

		埋立量		うち石綿含有産業廃棄物	
埋立した廃棄物の種類	汚泥	0	t	0	t
	廃プラスチック類	0	t	0	t
	木くず	0	t	0	t
	金属くず	0	t	0	t
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0	t	0	t
	鉱さい	0	t	0	t
	がれき類	0	t	0	t
	ばいじん	0	t	0	t

【残余埋立量】

	測定年月日	測定結果	
残余埋立量の測定	平成23年 3月 2日	207,043	m ³

【各種点検結果】

	点検年月日	点検結果
擁壁等の点検	2019/4/4	異常なし
遮水工の点検	2019/4/4	異常なし
浸出水調整槽の点検	2019/4/4	異常なし
浸出水処理設備の点検	2019/4/4	異常なし
凍結防止措置の点検	2019/4/4	異常なし

計量証明書

株式会社 I H I 殿

証明番号 第 08054460-2号
 発行年月日 2019年 3月15日
 本社 神奈川県横浜市金沢区橋浦2-6-17
 株式会社 IHI検査計測計測事業部
 化学・環境部 相生計測科
 〒678-0041 兵庫県相生市相生6292
 Tel. 0791-24-2673
 兵庫県知事登録：計証第濃63号
 計量管理者 堀 永和 男

貴ご依頼による計量の結果を以下のとおり証明します。

承認	審査	作成
		

試料名(採取時刻)： 藤戸3次処理水(10:40)、藤戸湧水処理水排水(10:50)
 採水日： 2019年 3月 1日 (IHI*シ*社*採*水*持*込)

測定項目	試料名	藤戸3次 処理水	藤戸湧水 処理水	定量 下限値	自主 基準値	瀬戸内法届出値 通常値/最大値	試験方法
	単位						
pH	-	7.5/17.5℃	8.4/17.0℃	-	6.0~8.4	5.8~8.6	JIS K0102 12.1
化学的酸素要求量	mg/L	8.2	1.5	1	15	10 / 20	JIS K0102 17
浮遊物質量	mg/L	2.6	定量下限未満	0.5	30	30 / 40	環境庁告示第59号付表9
キヤ抽出物質含有量	mg/L	定量下限未満	定量下限未満	0.5	1.4	1.5 / 1.5	環境庁告示第64号付表4
全窒素	mg/L	16.7	1.6	0.1	36	25 / 40	JIS K0102 45.2
全リン	mg/L	0.24	0.03	0.01	0.9	0.6 / 1.0	JIS K0102 46.3
残留塩素	mg/L	定量下限未満	-	0.05	-	-	JIS K0102 33.1
ほう素及びその化合物	mg/L	0.2	0.3	0.1	-	230 /	JIS K0102 47.3
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.6	1.3	0.1	-	15 /	JIS K0102 34.1
アンモニア、アンモ ニウム、亜硝酸化合 物及び硝酸化合物	mg/L	6.4	1.7	0.1	-	100 /	JIS K0102 42 JIS K0102 43
			以下余白				

備考：藤戸湧水処理水は、計量法107条に基づく計量証明の対象外です。

使用機器： pH計(F-14) 機器番号923006
 電子天秤(AUX220) 機器番号D449528029
 乾燥機(MOV-212) 機器番号60003
 分光光度計(U-2900) 機器番号28J81-010

計 量 証 明 書

証明番号 第 08054460-5号

発行年月日 2019年 3月15日

本社 神奈川県横浜市金沢区福浦2-6-11

株式会社 IHI検査計測 計測事業部

化学・環境部 相生計測 相生5292

〒678-0041 兵庫県相生市相生5292

Tel. 0791-24-2673

兵庫県知事登録：計証第濃60号

計量管理者 堀 永和 男

株式会社 I H I 殿

貴ご依頼による分析の結果を以下のとおり報告します。

承認	審査	作成
		

試料名(採取時刻)： 処分場地下水 No.1(9:30), No.2(10:00)

採水日： 2019年 3月 1日 (IHIビシ`初サホ`-ト採水持込)

測定項目	試料名	地下水	地下水	定量	自主	環境	試験方法
	単位	下 No.1	上 No.2	下限値	基準値	基準値	
電気伝導率	μ S/cm	551	242	1	1000	-	JIS K0102 13
塩化物イオン	mg/L	66.6	9.6	0.1	200	-	JIS K0102 35
		以下余白					

備考：

使用機器： 電機電導度計(CM20S) 機器番号27CA154

イオンクロマトグラフ(ICS2000) 機器番号F4JN68125