

藤戸北谷最終処分場維持管理情報

【月間埋立量】

2025年8月

		埋立量		うち石綿含有産業廃棄物	
埋立した廃棄物の種類	汚泥	0	t	0	t
	廃プラスチック類	0	t	0	t
	木くず	0	t	0	t
	金属くず	0	t	0	t
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0	t	0	t
	鉱さい	0	t	0	t
	がれき類	0	t	0	t
	ばいじん	0	t	0	t

【残余埋立量】

	測定年月日	測定結果
残余埋立量の測定	平成23年 3月 2日	207,043 m ³

【各種点検結果】

	点検年月日	点検結果
擁壁等の点検	2025/9/1	異常なし
遮水工の点検	2025/9/1	異常なし
浸出水調整槽の点検	2025/9/1	異常なし
浸出水処理設備の点検	2025/9/1	異常なし
凍結防止措置の点検	2025/9/1	異常なし

計 量 証 明 書

株式会社 I H I 御中



証明番号 : 08Q03268
工事番号 : 08064591
発行年月日 2025年 8月 25日
株式会社 IHI検査計測計測事業部
化学・材料部 相生グループ
〒678-0041 兵庫県相生市相生5292
Tel 0791-24-2673
兵庫県知事登録: 計証第濃63号
計量管理者 知恵 賢二郎



貴ご依頼による計量の結果を以下のとおり証明します。

試料名(採取時刻) : 処分場地下水 No.1(10:45), No.2(10:30)
採水日 : 2025年 8月 4日 (IHIビズネスポート採水持込)

承認	審査	担当

測定項目	試料名	地下水	地下水	定量	自主	環境	試験方法
	単位	下 No.1	上 No.2	下限値	基準値	基準値	
*電気伝導率	μS/cm	485	216	1	1000	-	JIS K0102-1 13
塩化物イオン	mg/L	46.9	11.0	0.1	200	-	JIS K0102-2 6.3
		以下余白					

備考 : *印については計量証明対象外です。

試験分析結果報告書

株式会社 I H I 御中

報告番号： 08Q03268
工事番号： 08064591
発行年月日 2025年 8月25日
株式会社 IHI検査計測・計測事業部
化学・材料部 相生グループ
〒678-0041 兵庫県相生市相生5292
Tel 0791-24-2673

貴ご依頼による分析の結果を以下のとおり報告します。

試料名(採取時刻)： 藤戸湧水処理水排水(11:00)
採水日： 2025年 8月 4日 (IHIビシネサポ-ト採水持込)

承認	審査	担当
		

測定項目	試料名	藤戸湧水 処理水		定量 下限値	自主 基準値	瀬戸内法届出値 通常値/最大値	試験方法
	単位						
水素イオン濃度	pH	8.2/24.4℃		-	6.0~8.4	5.8~8.6	JIS K0102-1 23.4
化学的酸素要求量	mg/L	2.4		1	15	10 / 20	JIS K0102-1 17.2
浮遊物質量	mg/L	3.4		0.5	36	30 / 40	環境庁告示第59号付表9
ヘキサン抽出物質含有量	mg/L	定量下限未満		0.5	1.35	1.5 / 1.5	環境庁告示第64号付表4
全窒素	mg/L	1.3		0.1	36	25 / 40	JIS K0102-2 17.3
全リン	mg/L	0.02		0.01	0.9	0.6 / 1.0	JIS K0102-2 18.4.1
銅含有量	mg/L	定量下限未満		0.01	2.7	/ 3	JIS K0102-3 11.5
亜鉛含有量	mg/L	0.03		0.01	1.8	/ 2	JIS K0102-3 12.4
溶解性鉄含有量	mg/L	0.03		0.01	9	/ 10	JIS K0102-3 16.5
溶解性マンガ含有量	mg/L	0.05		0.01	9	/ 10	JIS K0102-3 15.4
クロム含有量	mg/L	定量下限未満		0.01	1.8	/ 2	JIS K0102-3 24.2.4
		以下余白					