

藤戸北谷最終処分場維持管理情報

【月間埋立量】

2025年9月

		埋立量		うち石綿含有産業廃棄物	
埋立した廃棄物の種類	汚泥	0	t	0	t
	廃プラスチック類	0	t	0	t
	木くず	0	t	0	t
	金属くず	0	t	0	t
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0	t	0	t
	鉱さい	0	t	0	t
	がれき類	0	t	0	t
	ばいじん	0	t	0	t

【残余埋立量】

	測定年月日	測定結果
残余埋立量の測定	平成23年 3月 2日	207,043 m ³

【各種点検結果】

	点検年月日	点検結果
擁壁等の点検	2025/10/1	異常なし
遮水工の点検	2025/10/1	異常なし
浸出水調整槽の点検	2025/10/1	異常なし
浸出水処理設備の点検	2025/10/1	異常なし
凍結防止措置の点検	2025/10/1	異常なし

計量管理者 知惠 賢二郎

承認	審査	担当
		

[illegible]

備考 : *印については計量証明対象外です。

試験分析結果報告書

報告番号：08Q03324
工事番号：08064698
発行年月日：2025年9月19日
株式会社 IHI 検査計測・計測事業部
化学・材料部 相生グループ
〒678-0041 兵庫県相生市相生5292
Tel. 0791-24-2673

株式会社 I H I 御中

貴ご依頼による分析の結果を以下のとおり報告します。

承認	審査	担当
		

試料名(採取時刻)：藤戸湧水処理水排水(9:10)
採水日：2025年9月1日(IHIビジネスサポート採水持込)

測定項目	試料名 単位	藤戸湧水 処理水		定量 下限値	自主 基準値	瀬戸内法届出値 通常値/最大値	試験方法
水素イオン濃度	pH	8.2/28.0℃		-	6.0~8.4	5.8~8.6	JIS K0102-1 23.4
化学的酸素要求量	mg/L	1.6		1	15	10 / 20	JIS K0102-1 17.2
浮遊物質量	mg/L	1.1		0.5	36	30 / 40	環境庁告示第59号付表9
ベタン抽出物質含有量	mg/L	定量下限未満		0.5	1.35	1.5 / 1.5	環境庁告示第64号付表4
全窒素	mg/L	1.5		0.1	36	25 / 40	JIS K0102-2 17.3
全リン	mg/L	定量下限未満		0.01	0.9	0.6 / 1.0	JIS K0102-2 18.4.1
フッ化物イオン濃度	mg/L	1.5		0.1	13.5	15	JIS K0102-2 5.5
ほう素及びその化合物	mg/L	0.3		0.1	45	50	JIS K0102-3 5.5
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び 硝酸化合物	mg/L	1.2		0.1	180	200	JIS K0102-2 13.3 JIS K0102-2 14.4 JIS K0102-2 15.8
		以下余白					