

藤戸北谷最終処分場維持管理情報

【月間埋立量】

2026年1月

		埋立量		うち石綿含有産業廃棄物	
埋立した廃棄物の種類	汚泥	0	t	0	t
	廃プラスチック類	0	t	0	t
	木くず	0	t	0	t
	金属くず	0	t	0	t
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0	t	0	t
	鉱さい	0	t	0	t
	がれき類	0	t	0	t
	ばいじん	0	t	0	t

【残余埋立量】

	測定年月日	測定結果
残余埋立量の測定	平成23年 3月 2日	207,043 m ³

【各種点検結果】

	点検年月日	点検結果
擁壁等の点検	2026/2/2	異常なし
遮水工の点検	2026/2/2	異常なし
浸出水調整槽の点検	2026/2/2	異常なし
浸出水処理設備の点検	2026/2/2	異常なし
凍結防止措置の点検	2026/2/2	異常なし

計 量 証 明 書

株式会社 I H I 御中



証明番号： 08Q03495

工事番号： 08065050

発行年月日 2026年 1月 20日

株式会社 IHI検査計測計測事業部

化学・材料部 相生ビル

〒678-0041 兵庫県相生市相生5292

Tel 0791-24-2673

兵庫県知事登録：計証第濃63号

計量管理者 知恵 賢二郎



貴ご依頼による計量の結果を以下のとおり証明します。

試料名(採取時刻)： 処分場地下水 No.1(11:20), No.2(10:10)

採水日： 2026年 1月 5日 (IHIビル 初階 1F 採水持込)

承認	審査	担当

測定項目	試料名	地下水	地下水	定量 下限値	自主 基準値	環境 基準値	試験方法
	単位	下 No.1	上 No.2				
*電気伝導率	μS/cm	505	307	1	1000	-	JIS K0102-1 13
塩化物イオン	mg/L	44.7	10.9	0.1	200	-	JIS K0102-2 6.3
		以下余白					

備考： *印については計量証明対象外です。

