

藤戸北谷最終処分場維持管理情報

【月間埋立量】

2026年4月

		埋立量		うち石綿含有産業廃棄物	
埋立した廃棄物の種類	汚泥	0	t	0	t
	廃プラスチック類	0	t	0	t
	木くず	0	t	0	t
	金属くず	0	t	0	t
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0	t	0	t
	鉱さい	0	t	0	t
	がれき類	0	t	0	t
	ばいじん	0	t	0	t

【残余埋立量】

	測定年月日	測定結果
残余埋立量の測定	平成23年 3月 2日	207,043 m ³

【各種点検結果】

	点検年月日	点検結果
擁壁等の点検	2026/5/7	異常なし
遮水工の点検	2026/5/7	異常なし
浸出水調整槽の点検	2026/5/7	異常なし
浸出水処理設備の点検	2026/5/7	異常なし
凍結防止措置の点検	2026/5/7	異常なし

濃度に係わる計量証明書

証明書番号： 08Q03689-1

工事番号： 08065379

株式会社IHI 御中

2026年4月20日

株式会社IHI 検査計測
 〒140-0013 東京都品川区南大井 6-25-3
 相生事業所 化学・材料部
 〒678-0041 兵庫県相生市相生5292
 TEL (0791) 24-7673, Fax 24-2798



承認	審査	担当
山岡	石原	丸山

計量管理者 知恵 賢二郎
 計量証明事業登録 兵庫県 計証第濃63号



名称：定期排水4月分

濃度に係る計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量項目	試料名	処分場地下水	処分場地下水		
	単位	No.1	No.2		
		9:45	10:20		
※1	電気伝導率	mS/m	43.8	23.6	
2	塩化物イオン	mg/L	45.5	10.6	
	以下余白				
試験方法					定量下限値
計量項目1 : JIS K 0102-1 13					0.01
計量項目2 : JIS K 0102-2 6.3					0.1

備考： 試料採取年月日：2026年4月1日
 採取者：IHIビジネスサポート 殿 採取持込，持込日：2026年4月1日
 計量年月日：2026年4月1日～2026年4月20日
 ※の項目は計量法107条の対象外

濃度に係わる計量証明書

証明書番号： 08Q03689-1

工事番号： 08065379

株式会社IHI 御中

2026年4月20日

株式会社IHI 検査計測
 〒140-0013 東京都品川区南大井6-25-3
 相生事務所 検査・材料部
 〒678-0041 兵庫県伊丹市相生5292
 TEL (0791) 24-7672 Fax 24-2798



承認	審査	担当
山岡	石原	丸山

計量管理者 知恵 賢二郎
 計量証明事業登録 兵庫県 計証第濃63号



名称：定期排水4月分

濃度に係る計量の結果は下記のとおりであることを証明します。

計量項目	試料名	藤戸湧水 処理水排水			
	単位	9:30			
1	水素イオン濃度	pH	8.1 / 17.3℃		
2	化学的酸素要求量	mg/L	1.3		
3	浮遊物質量	mg/L	定量下限未満		
4	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	定量下限未満		
5	窒素含有量	mg/L	1.5		
6	燐含有量	mg/L	0.01		
	以下余白				
試験方法					定量下限値
計量項目1	: JIS K 0102-1 12				—
計量項目2	: JIS K 0102-1 17.2				1
計量項目3	: 昭和46年 環告庁告示 第59号付表8				0.5
計量項目4	: 昭和49年 環境庁告示 第64号付表4				0.5
計量項目5	: JIS K 0102-2 17.3				0.1
計量項目6	: JIS K 0102-2 18.4.1				0.01

備考： 試料採取年月日：2026年4月1日
 採取者：IHIビジネスサポート 殿 採取持込，持込日：2026年4月1日
 計量年月日：2026年4月1日～2026年4月20日